

設計図書に係る質問回答書

入札番号	第2号	
工事名	平成30年度 建施設第1号 静岡病院西館4階病室トイレ設置改修工事	
担当	静岡病院 施設課	
	質問日 平成30年9月13日	回答日 平成30年9月20日
項目	質問事項	回答事項
(記載例) 設計図書 〇〇頁	〇〇〇は×××ということでしょうか。	
A-16	キープランにて病室419のLHD-1はLHD-101とLD-102と読み替えて、既設建具再塗装と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	宜しい。(別紙参照)
A-16	改修後キープラン廊下にLHD-1が3ヶ所ございますが、不要として宜しいでしょうか、またL-1が建具表で斜線となっていますので不要と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	LHD-1は不要。(PT-1が扉付きパーテーションであるため、含まれているものとする。) L-1は不要。 (別紙参照)
A-09	3階リハビリテーション室天井張替範囲をご指示下さい。	T-06内、仮設間仕切り及びシート養生で囲まれる範囲はすべて張替えとしてお見込みください。
MP-01	特記仕様書の風量測定口の取り付け箇所は図示によるとありますが、平面図及び内訳書には明記されていません。風量測定口は、無いものと考えて宜しいですか。	風量測定口は無しとします。
MP-02 P-10~12	医療ガス設備において、工事区分に警報用配管・配線が本工事となっていますが、医療ガス設備図面には明記されていません。医療ガス設備の警報用配管・配線は無いものと考えて宜しいですか。	医療ガス設備の警報用配線配管はありません。



P-4,5	給水・給湯配管の撤去・新設範囲が不明確です。撤去・新設範囲は病室 407~410 号室(改修の号室)は主管分岐~衛生器具まで、病室 411~417 号室(改修の号室)は衛生器具廻りと考えて宜しいですか。	衛生陶器廻りの撤去としてください。
P-4	給水・給湯設備において、内訳書は GV 5K20A が各 5 個ありますが、平面図には GV がありません。GV は、病室 407~410 号室(改修の号室)の分岐箇所(5 箇所)に設置と考えて宜しいですか。	分岐箇所に5箇所としてください。
P-4,5	雑排水配管の撤去・新設範囲が不明確です。撤去・新設範囲は、病室 407~410 号室(改修の号室)は配管切断部~衛生器具まで、病室 411~417 号室(改修の号室)は衛生器具廻りと考えて宜しいですか。	衛生陶器廻りの撤去としてください。
	撤去工事において、アスベスト処理は無いと考えて宜しいですか。	アスベストは無しとしてください。
P-4,5	汚水配管の新設範囲が不明確です。新設範囲は、病室 407~410 号室(改修の号室)の 3 階床(立管)~衛生器具までと考えて宜しいですか。	衛生陶器から立管までとしてください。
P-08	3 階消火設備の撤去・新設範囲において平面図はスプリンクラーヘッド 26 個、内訳書はスプリンクラーヘッド 18 個になっています。撤去・新設範囲は、X4~X7・Y1~Y3 内の作業療法室・カンファレンス診察室・渡り廊下・EV ホール・一部の運動療法室(X5~X6・Y1~Y2+X4~X6・Y2~Y3 の範囲)と考えて宜しいですか。	スプリンクラーヘッドの数量は図面を正としてください。 撤去新設範囲はお見込みの通りです。
M-01~06	ファンコイルユニット FCU-311 は別途工事機器となっていますが、機器は支給品とし機器取付は本工事と考えて宜しいですか。また、配管・ダクト工事は既設配管・ダクトを利用とし、配管・ダクト接続のみを本工事と考えて宜しいですか。	FCU-311は支給品とします。 取付費は本工事に見込んでください。

MP-04	空調ダクト設備において、内訳書にはVHS150×150 5個とありますが、平面図は明記されていません。VHSは無いものと考えて宜しいですか。	VHSは無しとします。
A-09,13	病室 腰壁化粧化粧合板の施工範囲は病室407~410号室の平面図 W-2 と記載がある面で H 寸法は 1300 として宜しいでしょうか、また下地はケイカル板 t6.0 と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	407・408・409・410・417のコンソール部分の天井までとする。 下地はケイカル板t6.0とすること。
A-09	床長尺塩ビシート t2.0 の参考製品名をご指示下さい。	t2.0マール(サンゲツ:エスリュームマール、ロンシール:ロンリウムマール等)同等品とする。
A-09	壁ビニルクロスグレードは AA 級程度と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	宜しい。

※設計図書以外の質問や内容が不明確な質問については回答できないので注意すること。

※必要に応じて適宜行を挿入する等して作成すること。

静岡病院使用欄	
回答作成期限	平成 30 年 9 月 20 日正午