

静岡病院 LED 照明賃貸借業務 仕様書等に関する質問書

番号	仕様書項等	質 疑	回 答
①	入札説明書 1 (4)	「業務期間：令和 8 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日まで（賃借期間令和 9 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日まで」と記載があります。工事が賃借開始日（令和 9 年 4 月 1 日）より前に完了した場合であっても、賃借期間の起算は令和 9 年 4 月 1 日で固定との理解でよろしいでしょうか。また、賃借開始日までの期間に機器の不具合等が生じた場合の対応（有償になるのか等）について貴院の想定・取扱いをご教示ください。	→良しとします。 →受注者の負担とします。
②	仕様書 5 工事仕様	本件工事について、当社が施工管理を行い、実作業は当社提携の協力会社（施工業者）が実施する体制を想定しております。当社提携の協力会社による施工で問題ないでしょうか。	→事前に発注者の書面による承認を受けた場合、良しとします。
③	仕様書 4 機器仕様 (12) ③	「診察室や手術室の演色性能は Ra90 以上」とあります。各社の認識の相違を防ぐため、Ra90 以上を要求する対象部屋について指定・ご教示ください。	→「照明器具リスト」の設置場所が眼科診療室です。なお OP1～7、9、10 は工事対象外なるため記載から除外します。

④	仕様書⑤ 工事仕様 (3)	総合施工計画書について、本項の「協議」につきましては、計画書の内容（分電盤調査結果、工事体制等）を含めて協議の対象との理解でよろしいでしょうか。 また、貴院側で指定の様式・記載事項がございましたらご教示ください。	→良しとします。書式は問いません。
⑤	仕様書5 工事仕様 (19)	完成図書について、当社標準の完成図書一式の提出で問題ございませんでしょうか。 (内容：設置機器一覧、施工写真（比較表）、電流値比較表、照度比較表、図面等)	→良しとします。
⑥	賃貸借契約書 第3条(5)	契約締結時に金額を記載すると思いますが、工事完了時に数量の増減があり金額の増減が生じる場合、賃借料は変更可能でしょうか。それとも契約締結時の金額で固定でしょうか。	→原則可能とするが、協議によることとします。

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。
なお、この用紙には業者名を記入しないこと。