

仕様書等に関する質疑応答書

| 番号 | 仕様書項等 | 質 問 | 回 答 |
|----|--|---|---|
| 1 | 入札説明書 4 (4) 及び 業務委託仕 様書 3 (7) | 施工期間が令和8年6月 15 日から令和 8 年 8 月 31 日 までとなっており、かつ設計 成果品は履行期限の 15 日前 までに提出と記載がありま す。基本設計・実施設計・積 算・設計書他の書類作成など 業務内容を考慮すると短期 間であり、期間内の完了が困 難に思われますが、設計工期 を延ばすことは可能でしょ うか。 | ・契約期間の延長は不可。ただ し、成果品の納品は原則 15 日 前までではあるが期間内であれ ば可とする。 |
| 2 | - | 既存図面の CAD データはあ りますか。 | ・建築図面は当初設計の平面図 CAD データ有。完成図の CAD データ有。 設備関係図面は CAD データ有。 完成図の CAD データ有。 |
| 3 | 業務委託仕 様書 5 (1) | オープンとなっている ICU を 6 床から 3 床とするとき は、区画（壁）が必要なのか、 エリアを分ければよいのか、 どちらでしょうか。 | ・確定ではないが、区画壁の設 置は不要でカーテン等によるエ リア分けで想定している。 |
| 4 | 東館 5 階平 面図 | 改修工事中も ICU 室 5 室を 稼働できる計画とすると記 載がありますが、稼働する室 は多目的室のうちの 5 室と | ・オープンの ICU エリアで 5 床 確保する。または、多目的室部 で 5 床を確保することも可。現 時点で確定していない。 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| 5 | 業務委託仕様書 5 (1) 及び帆がし館 5 階平面図 | <p>考えてよいでしょうか。</p> <p>平面図では ICU 以外に多目的室や予備室も含めた範囲が想定改修範囲となっております。</p> <p>ICU 個室 10 室の区画を変更し 5 室に再編すると記載がありますが、ICU だけではなく多目的室 (10 室)・予備室まで含めた範囲の中で ICU 5 室設けるという認識でよろしいでしょうか。</p> | <p>なお、改修工事中に稼働する ICU の 1 室当たりの面積は 15 m²以上とすること。</p> <p>・質問の通り。</p> |
| 6 | 業務委託仕様書 5 (1) | <p>計画して、オープンとなっている ICU 6 室を 3 室に再編、及び ICU 10 室を 5 室に再編する以外の部分は手を付けなくてよいでしょうか。</p> | <p>・主工事は ICU エリア内の ICU 室の再編であり、再編に絡まない部分の改修はおこなわない。ただし、ICU 室再編に連携し必要となる部分は改修する。また、想定エリア内の照明器具の LED 化は想定している。</p> <p>その他詳細は基本設計時に確定する。</p> |

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。